

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе бр. 283
Број: 1637/1
13.11.2015. године

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), наручилац даје појашњење конкурсне документације доградња поткровља и реконструкција постојећих фасада

ПИТАЊЕ(ПОЈАШЊЕЊЕ): У позицији 7.4 Изолаторских радова (страна 37 конкурсне документације), наведена је дебљина стиропорних плоча Austrotherm EPS T650 дебљине $d=16\text{cm}$. Молимо вас да проверите да ли је дебљина заиста 16cm или се ради о дебљини од 16mm.

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ): Дебљина POS4 (стиропорна плоча Austrotherm EPS T650 или одговарајућа укупне дебљине $d=16\text{cm}$, у свему како је дато у тендерској документацији.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



дипл.правник Срђан Радисављевић