

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе бр. 283
Број: 1637/1
10.11.2015. године

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), наручилац даје појашњење конкурсне документације доградња поткровља и реконструкција постојећих фасада

ПИТАЊЕ(ПОЈАШЊЕЊЕ): У позицији 2.1 и 2.2-17.разних радова(страна 50/93) нису дате развијене ширине. Молимо вас да нам доставите ове податке како бисмо могли да сачинимо исправну понуду.

ОДГОВОР(ПОЈАШЊЕЊЕ):

2.1 декоративни венац 2-развијена ширина је 60 цм

2.2. декоративни венац 3- развијена ширина је 60 цм


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
дипл.правник Срђан Радисављевић